




Lynx Class-T Power In

Tabla de contenidos

1. Precauciones de seguridad	1
1.1. Advertencias de seguridad del sistema de distribución Lynx	1
1.2. Transporte y almacenamiento	1
2. Introducción	2
2.1. Distribuidor Lynx Class-T Power In (M10)	2
2.2. El sistema de distribución Lynx	3
3. Características	4
3.1. Elementos internos y diagrama de cableado del Lynx Class-T Power In	4
4. Diseño del sistema	5
4.1. Partes de un sistema de distribución Lynx	5
4.1.1. Interconexión de módulos Lynx	5
4.1.2. Orientación de los módulos Lynx	6
4.1.3. Ejemplo de sistema - Lynx Class-T Power In y Lynx Distributor	6
4.1.4. Ejemplo de sistema - Lynx Class-T Power In, Lynx Smart BMS y un Lynx Distributor	6
4.2. Dimensionamiento del sistema	7
4.2.1. Corriente nominal de los módulos Lynx	7
4.2.2. Fusibles	7
4.2.3. Cableado	8
5. Instalación	9
5.1. Conexiones mecánicas	9
5.1.1. Características de conexión del módulo Lynx	9
5.1.2. Montaje e interconexión de los módulos Lynx	9
5.2. Conexiones eléctricas	10
5.2.1. Conecte los cables CC	10
5.2.2. Conexiones a tierra y negativas	10
5.2.3. Conexiones positivas	11
6. Puesta en marcha del Lynx Class-T Power In	13
7. Resolución de problemas y asistencia	14
7.1. Problemas del cableado	14
8. Especificaciones técnicas del Lynx Class-T Power In	15
9. Dimensiones de la carcasa del Lynx Class-T Power In	16

1. Precauciones de seguridad

1.1. Advertencias de seguridad del sistema de distribución Lynx



- No trabaje en los embarrados con corriente. Para asegurarse de que el embarrado no tiene corriente, desconecte todos los polos positivos de las baterías antes de retirar la cubierta frontal del Lynx.
- Los trabajos en las baterías solo los puede realizar personal cualificado. Siga las advertencias de seguridad que se recogen en el manual de la batería.

1.2. Transporte y almacenamiento

Guarde el producto en un entorno seco.

La temperatura del lugar debe ser de: entre -40 °C y +65 °C.



No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños producidos durante el transporte si el equipo no lleva su embalaje original.

2. Introducción

2.1. Distribuidor Lynx Class-T Power In (M10)

El Lynx Class-T Power In conecta hasta dos cadenas de baterías de litio y les proporciona fusibles. Cuenta con un embarrado positivo y negativo, conexiones para dos fusibles Class-T y una conexión para poner a tierra el sistema CC. Los fusibles Class T, disponibles en 225 A, 250 A, 350 A y 400 A, deben adquirirse por separado.

Para instalaciones que tengan tres o más cadenas de baterías de litio, utilice varios módulos Lynx Class-T. Como componente fundamental del sistema de distribución Lynx, el Lynx Class-T se integra perfectamente con todos los demás productos Lynx M10.



Distribuidor Lynx Class-T Power In (M10) - con y sin cubierta

2.2. El sistema de distribución Lynx

El sistema de distribución Lynx es un sistema de embarrado modular que incorpora conexiones CC, distribución, fusibles, monitorización de la batería y/o gestión de la batería de litio. Para más información, consulte también la [página de producto de los sistemas de distribución CC](#).

El sistema de distribución Lynx se compone de los siguientes elementos:

- **Lynx Power In** - Un embarrado positivo y uno negativo con cuatro conexiones para baterías o equipos CC, disponible en dos versiones, con embarrado M8 o M10.
- **Lynx Class-T Power In** - Un embarrado positivo y negativo que acepta dos fusibles Class-T y tiene dos conexiones para baterías o equipos CC, disponible con embarrado M10.
- **Lynx Distributor** - Un embarrado positivo y uno negativo con cuatro conexiones con fusible para baterías o equipos CC y monitorización de fusibles, disponible en dos versiones, con embarrado M8 o M10.
- **Lynx Shunt VE.Can** - Un embarrado positivo con espacio para un fusible principal del sistema y un embarrado negativo con un shunt para la monitorización de la batería. Tiene comunicación VE.Can para monitorización y configuración con un dispositivo GX. Disponible en dos versiones, con embarrado M8 o M10.
- **Lynx Smart BMS** - Para su uso junto con las baterías de litio Smart de Victron Energy. Contiene un embarrado positivo con un contactor accionado mediante un sistema de gestión de la batería (BMS) y un embarrado negativo con un shunt para la monitorización de la batería. Tiene comunicación Bluetooth para monitorización y configuración mediante la aplicación VictronConnect y comunicación VE.Can para monitorización con un dispositivo GX y el VRM Portal. Hay un modelo de 500 A con embarrados M8 o M10 y uno de 1000 A con embarrados M10.




Los módulos Lynx: Lynx Power In, Lynx Class-T Power In, Lynx Distributor, Lynx Shunt VE.Can y Lynx Smart BMS

3. Características

3.1. Elementos internos y diagrama de cableado del Lynx Class-T Power In

Elementos físicos internos y diagrama de cableado de Lynx Class-T Power In con los siguientes elementos:

- Embarrado positivo
- Embarrado negativo
- Conexiones positivas
- Conexiones negativas
- Conexión a tierra
- Dos conexiones de fusible para fusibles de clase T - los tornillos y tuercas son de 3/8" y están marcados en negro para no confundirlos con los tornillos y tuercas M10 para las conexiones de CC y de embarrados. Tenga en cuenta que los dispositivos con un número de serie que empieza por HQXXXX tienen tornillos y tuercas M10 para las conexiones de los fusibles. No están marcados en negro.



Elementos físicos internos del Lynx Class-T Power In




Diagrama de cableado interno del Lynx Class-T Power In

4. Diseño del sistema

4.1. Partes de un sistema de distribución Lynx

Los sistemas de distribución Lynx se suelen componer de un solo módulo Lynx Smart BMS junto con un Lynx Class-T Power, Lynx Power In o Lynx Distributor. Tenga en cuenta que el Lynx Shunt VE.Can solo está disponible con conexiones M8 y por lo tanto, no puede conectarse directamente al Lynx Class-T Power, que tiene conexiones M10.

A continuación se añade uno o varios módulos de Lynx Distributor y/o Lynx Power In/Lynx Class-T Power In o una combinación de los mismos.


Juntos componen un embarrado negativo y positivo continuo con conexiones CC y, según la configuración, fusibles integrados, un monitor de baterías y/o gestión de baterías de litio.

También se pueden usar módulos Lynx Power In/Lynx Class-T Power In y/o módulos Lynx Distributor sin un módulo Lynx Smart BMS. Esto es para situaciones en las que no se necesita monitorización o gestión de la batería.

4.1.1. Interconexión de módulos Lynx


Cada módulo Lynx puede conectarse a otros módulos Lynx en la parte izquierda y en la derecha. Tenga en cuenta que los módulos M10 no pueden conectarse directamente a los M8 y viceversa.

Si el módulo Lynx es el primero o el último de la fila o se usa solo, se pueden conectar baterías, cargas o cargadores directamente en estas conexiones. Tenga en cuenta que podrían necesitarse más fusibles si las baterías y las cargas están conectadas directamente a las interconexiones.



Conexiones Lynx: Las flechas indican dónde pueden conectarse los otros módulos Lynx

El siguiente ejemplo muestra un sistema Lynx compuesto de un Lynx Class-T Power In, Lynx Smart BMS y un Lynx Distributor. Todos juntos constituyen un embarrado continuo con conexiones de baterías y cargas con fusible, monitor de baterías, sistema BMS y contactor.



Módulos Lynx interconectados: Lynx Class-T Power In, Lynx Smart BMS y un Lynx Distributor

4.1.2. Orientación de los módulos Lynx


Si el sistema Lynx contiene un Lynx Shunt VE.Can o un Lynx Smart BMS, las baterías siempre han de conectarse en el lado izquierdo del sistema Lynx y el resto del sistema CC (cargas y cargadores) se conecta en el derecho. De este modo se puede calcular correctamente el estado de carga de la batería.

Los módulos Lynx se pueden montar con cualquier orientación. Si se montan boca abajo, de modo que el texto de la parte frontal de las unidades también quede boca abajo, use los adhesivos especiales que se incluyen con cada módulo Lynx, de modo que el texto tenga la orientación correcta.

4.1.3. Ejemplo de sistema - Lynx Class-T Power In y Lynx Distributor

Este sistema emplea un Lynx Class-T Power In para crear una conexión de batería con fusible. Un Lynx Distributor sirve como embarrado con fusible para cargas CC.

Se pueden conectar varios módulos Lynx Class-T Power In juntos para obtener un embarrado más largo con más conexiones para baterías.




Sistema con un Lynx Class-T Power In y Lynx Distributor

4.1.4. Ejemplo de sistema - Lynx Class-T Power In, Lynx Smart BMS y un Lynx Distributor

El sistema contiene los siguientes elementos:

- Lynx Class-T Power In con dos baterías de litio en paralelo con fusible y cables de la misma longitud para cada batería
- Lynx Smart BMS con monitor de baterías y contactor integrados
- Lynx Distributor con conexiones con fusible para cargadores, inversores/cargadores y cargas
- Un Cerbo GX (u otro dispositivo GX)



Sistema con Lynx Class-T Power In, dos baterías de litio Smart, un Lynx Smart BMS y un Lynx Distributor

4.2. Dimensionamiento del sistema

4.2.1. Corriente nominal de los módulos Lynx

El Lynx Distributor, el Lynx Shunt VE.Can, el Lynx Class-T Power In y el Lynx Power In tienen una corriente nominal de 1000 A para tensiones del sistema de 12, 24 o 48.


Para tener una idea de la potencia nominal de los módulos Lynx con distintas tensiones, véase la tabla siguiente. La potencia nominal sirve de indicación para saber el tamaño del sistema de inversor/cargador conectado. Tenga en cuenta que si se usan inversores o inversores/cargadores, los sistemas de CA y CC se alimentarán desde las baterías. Tenga en cuenta también que un Lynx Smart BMS o un Lynx Ion (actualmente descatálogo) pueden tener una menor corriente nominal.

	12 V	24 V	48 V
1000 A	12 kW	24 kW	48 kW

4.2.2. Fusibles

El Lynx Class-T Power In tiene sitio para dos fusibles Class-T, disponibles en 225 A, 250 A, 300 A, 350 A y 400 A, que deben comprarse por separado. Victron no dispone de ellos.

Por lo tanto, la corriente máxima que llegará a un Class-T Power In es de 800 A (2 x 400 A). Si se necesitan más fusibles, se puede instalar otro Class-T Power In (o un Lynx Distributor) No debe superarse la corriente total de 1000 A.



Dimensiones del fusible Class-T en pulgadas (mm)

Use siempre fusibles con la corriente y la tensión nominales correctas. Adapte el valor nominal del fusible a las tensiones y corrientes máximas que puedan darse en el circuito con los fusibles. Para más información sobre valores nominales de fusibles y cálculos de la corriente del fusible, véase el [libro Cableado sin límites](#).



El valor total de los fusibles de todos los circuitos no debe superar la corriente nominal del módulo Lynx, o el modelo Lynx con la corriente nominal más baja en caso de que se usen varios módulos Lynx.



La orientación de los fusibles Class-T es importante porque sus pestañas de conexión no siempre son rectas, independientemente del fabricante. Si las pestañas de conexión no están planas sobre el embarrado, gire el fusible 180° sobre su eje longitudinal.

Asegure los fusibles con las tuercas de 3/8" marcadas en negro. No las confunda con las tuercas M10 de las conexiones de CC y del embarrado, ya que de lo contrario podrían dañarse las roscas de los tornillos. Tenga en cuenta que los dispositivos con un número de serie que empieza por HQXXXX tienen tornillos y tuercas M10 para las conexiones de los fusibles. No están marcados en negro. No pasa nada si se confunden con los demás tornillos y tuercas M10.

4.2.3. Cableado

La corriente nominal de los cables usados para conectar el Lynx Class-T Power In a las baterías ha de ajustarse a las máximas corrientes que puedan producirse en los circuitos conectados. Use cables con una sección de núcleo suficiente para la corriente nominal máxima del circuito.

Para más información sobre cableado y cálculo del grosor de los cables, véase nuestro libro [Cableado sin límites](#).

5. Instalación


5.1. Conexiones mecánicas

5.1.1. Características de conexión del módulo Lynx

El módulo Lynx puede abrirse quitando los dos tornillos de la cubierta.

Los contactos de la parte izquierda están cubiertos por una funda de goma extraíble.

El rojo es el embarrado positivo y el negro es el embarrado negativo.



Ubicación de los tornillos de la cubierta frontal y de los protectores extraíbles


5.1.2. Montaje e interconexión de los módulos Lynx

Este apartado explica cómo unir varios módulos Lynx entre sí y como montar todo el grupo Lynx en su ubicación definitiva

Puede ver un dibujo mecánico de la carcasa con las dimensiones y la ubicación de los orificios de montaje en el [Apéndice](#) de este manual.

Cosas a tener en cuenta al interconectar y montar los módulos Lynx:

- Si los módulos Lynx se van a conectar a la derecha y el módulo Lynx tiene una barrera de plástico en la parte derecha, retírela. Si el módulo Lynx es el que se coloca más a la derecha, deje la barrera de plástico en su sitio.
- Si los módulos Lynx se van a conectar a la izquierda, retire las fundas de goma roja y negra. Si el módulo Lynx es el que se coloca más a la izquierda, deje las fundas de goma roja y negra en su sitio.
- Si el sistema Lynx contiene un Lynx Smart BMS o un Lynx Shunt VE.Can, la parte izquierda es la de la batería y la derecha es la del sistema CC.
- Conecte todos los módulos Lynx entre sí con los orificios y tornillos M10 de la derecha y de la izquierda. Tenga cuidado de encajar correctamente los módulos en las ranuras de unión de goma.
- Coloque la arandela, la arandela elástica y la tuerca en el tornillo y apriételo con una torsión de:
33 Nm
- Coloque el grupo Lynx en su ubicación definitiva con los orificios de montaje de 5 mm.



Ubicación correcta de la arandela, la arandela elástica y la tuerca M10.

5.2. Conexiones eléctricas


5.2.1. Conecte los cables CC

Este capítulo puede no ser de aplicación si el módulo Lynx está conectado a otros módulos Lynx, como puede ser el caso del Lynx Smart BMS o del Lynx Shunt VE.Can.

Lo siguiente se aplica a todas las conexiones CC:

- Todos los cables conectados al Lynx Class-T Power In deben estar provistos de terminales de cable M10. Pueden usarse terminales de cable de hasta 120 mm² o 3/8"-4/0 AWG.
- Preste atención a la correcta colocación del terminal del cable, la arandela, la arandela elástica y la tuerca en cada uno de los tornillos cuando fije el cable al tornillo.
- Apriete las tuercas con una torsión de:

33 Nm




Ubicación correcta del terminal de cable M10, la arandela, la arandela elástica y la tuerca

5.2.2. Conexiones a tierra y negativas

Conecte el cable de puesta a tierra


Esto solo es de aplicación si el sistema necesita una conexión a tierra. Solo debe haber una conexión a tierra por sistema. La conexión a tierra debe hacerse después del Lynx Smart BMS, el Lynx Shunt VE.Can o el shunt del monitor de baterías. Para más información sobre la puesta a tierra del sistema, véase el [libro Cableado sin límites](#).



Conexión a tierra Lynx Class-T Power In


Conecte los cables negativos

Retire el separador de cables si el diámetro del cable es superior a 10 mm.




Los separadores de cables están marcados en amarillo

Para acceder a las conexiones negativas, gire los separadores de cables negros hacia arriba. Los separadores de cables negros pueden retirarse temporalmente separándolos del Lynx Class-T Power In un poco hacia un lado en caso de que se necesite un mejor acceso.



Levante el separador de cables para acceder a las conexiones negativas



Conexión negativa Lynx Class-T Power In


5.2.3. Conexiones positivas



Antes de hacer las conexiones positivas, asegúrese de que los cables positivos no tienen alimentación. Desconecte todos los cables positivos de la batería antes de conectarlos al módulo Lynx. De este modo, evitará cortocircuitos accidentales.

Conecte todos los cables positivos.

Encienda el sistema Lynx conectando los polos positivos de la batería.



Conexión de los cables positivos Lynx Class-T Power In

6. Puesta en marcha del Lynx Class-T Power In

Secuencia de puesta en marcha:

☐

Revise la polaridad de todos los cables CC.

☐

Compruebe la sección de todos los cables CC.

☐

Compruebe si los terminales de los cables se han crimpado correctamente.

☐

Compruebe si todas las conexiones de cables están bien apretadas (sin superar la torsión máxima).

7. Resolución de problemas y asistencia

Consulte este apartado en caso de que se produzca algún comportamiento inesperado o si sospecha que hay un fallo en el producto.

En primer lugar, revise los problemas frecuentes que se describen aquí. Si el problema persiste, póngase en contacto con el punto de venta (vendedor o distribuidor de Victron) para recibir asistencia técnica.

Si no sabe con seguridad a quién debe dirigirse o si desconoce el punto de venta, consulte la [página web de asistencia de Victron Energy](#).

7.1. Problemas del cableado

Los cables se calientan

Esto puede deberse a un problema de conexión o cableado. Compruebe lo siguiente:

- Compruebe si las conexiones de todos los cables están apretadas con un momento de torsión de 33 Nm.
- Compruebe si las conexiones de todos los fusibles están apretadas con un momento de torsión de 33 Nm.
- Compruebe si la sección del núcleo del cable es suficiente para la corriente que ha de llevar.
- Compruebe si los terminales de los cables se han crimpado correctamente y están bien apretados.

Otros problemas de cableado

Para información adicional sobre los problemas que pueden surgir por un cableado defectuoso o incorrecto, las conexiones de los cables o el cableado de las bancadas de baterías, consulte el [libro Cableado sin límites](#).

8. Especificaciones técnicas del Lynx Class-T Power In

Alimentación	
Rango de tensión	9-60 V CC
Corriente nominal	1000 ACC continua

Conexiones	
Embarrado	M10
Fusibles	3/8"

Física	
Material de la carcasa	ABS (absorción)
Dimensiones de la carcasa (al x an x p)	279 x 169 x 97 mm
Peso de la unidad	2,1 kg
Material del embarrado	Cobre estañado
Dimensiones del embarrado (al x an)	8 x 30 mm

Medio ambiente	
Rango de temperatura de trabajo	De -40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +60 °C
Humedad	Máx. 95 % (sin condensación)
Clase de protección	IP20

9. Dimensiones de la carcasa del Lynx Class-T Power In

